



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

Koszalin, 24.01.2012.

KO/8/2012/ 558 /MK

Strona 504

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
PN-N 16001:2004
PN-EN ISO 17025:2005



Telefony:

centrala:

(094) 342 29 38
342 62 60
342 62 68
342 62 69
342 37 56

fax

(094) 342 29 38

Prezes – Dyrektor:

(094) 342 66 70

Z-ca dyrektora
ds. eksploatacji

(094) 342 37 39

Biuro Handlowe

(094) 347 19 37

www.mwik.koszalin.pl

mwikkoszalin@wodkan.pl

Pogotowie wod-kan:

994

NIP: 669-050-14-95

REGON: 330032800

Urząd Gminy i Miasta
W Sianowie
Ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Dot. pisma GKAPP-7020.1.2012

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie podaje warunki techniczne odprowadzania ścieków komunalnych z terenu miasta i gminy Sianów do systemu kanalizacyjnego Koszalina.

1. Maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń zawartych w ściekach dopływających do systemu powinny być zgodne z projektowanymi wskaźnikami dla oczyszczalni ścieków w Jamnie i wynosić:
 - BZT₅ – 380 mg O₂/dm³
 - ChZT_{Cr} – 690 mg O₂/dm³
 - zawiesina ogólna – 290 mg/dm³
 - fosfor ogólny – 14 mg P/dm³
 - azot Kjeldahla – 70 mg N/dm³
 - azot amonowy – 37 mg N-NH₄/dm³
2. Dobowa ilość ścieków dopływających:
 - maksymalna dobową ilość ścieków: 2500 m³/d.
 - w godzinach 5⁰⁰ – 23⁰⁰: maksymalna godzinowa ilość ścieków 100 m³/h
 - w godzinach 23⁰⁰ – 5⁰⁰: maksymalna godzinowa ilość ścieków 150 m³/h
3. Miejsce włączenia do systemu kanalizacyjnego m. Koszalina – teren Oczyszczalni Ścieków Jamno – przed budynkiem krat. Maksymalne stężenie siarkowodoru w powietrzu w miejscu włączenia 0,13 ppm.
4. W miejscu włączenia do systemu miasta Koszalina należy przewidzieć pomiar online ilości ścieków i ilości siarkowodoru z przekazem tych danych do odrębnego systemu monitorowania (inwestycja Gminy Sianów) – lokalizacja Dyspozytornia Oczyszczalni Ścieków JAMNO.
5. W miejscu wlotu należy przewidzieć punkt poboru prób ścieków dla celów kontroli wskaźników zanieczyszczeń. Gmina Sianów dostarczy Odbiorcy wyniki analiz 1 raz w kwartale.
6. Do niniejszych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji m. Koszalina mają zastosowanie zapisy art. 9 ustawy z 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.

ZA ZGODNOŚCIĄ Z OR. SINALEM
"BIURO INŻYNIERSKIE AUDYSIS"

podpis

PROKURENT
mgr inż. Ryszard Broda

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowy Rejestru Sądowego, numer pozycji rejestru: 0000031299
wysokość kapitału zakładowego: 147.773.000,00 zł
KONTO: PKO BP S.A. I Oddział Centrum w Koszalinie nr 84 1020 2791 0000 7302 0009 3609