

**WIND INVEST Sp. z o. o.**  
ul. Gotarda 9  
02-683 Warszawa  
tel. 022 548 48 12  
faks: 022 548 48 40  
gsm 601 880 934

Warszawa, 19.11.2012r.

**BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ Sp. zo.o.**  
ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo

Dotyczy: Uzgodnienie kolizji projektowanej kanalizacji z istn. siecią WN 110 kV w m-ści Kędzierzyn gmina Sianów.

W pobliżu linii 110 kV (odległość do 1m od linii) prace ziemne wykonywać ręcznie, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo prac.

Przed zasypianiem miejsc (skrzyżowań-kolizyj) z siecią WN zgłosić do właściciela sieci celem protokolarnego odbioru.

Przy projektowaniu uwzględnić poniżej zapisane warunki:

- skrzyżowania z kablami 110kV – pod kątem prostym
- rury ochronne PE na skrzyżowaniach - 2 m od skrajni kabla
- odległość pozioma od kabla min. 1m, pionowa min 0,5m
- przy zbliżeniach poniżej 1m zastosować rury ochronne PE.

Z poważaniem  
Mariusz Popiel

**Wind Invest Sp. z o.o.**  
ul. Gotarda 9  
02-683 Warszawa  
Regon: 140457202 (3)