

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 122 ust.1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1b, art. 123 ust 2, art. 127 ust 1 i 5, art. 140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 145 ze zm.),
- art.104 i 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.),
oraz
upoważnienia Starosty Koszalińskiego nr 109/2012 z dnia 21 maja 2012r. do załatwiania spraw w jego imieniu,

orzekam udzielić:

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie Sianów na przejście rurociągami kanalizacji tłocznej Øz90PE oraz Øz280PE pod dnem rzeki Uniesta w km 8+832, (dz. nr 4 obręb 06 Sianów oraz dz. nr 120 obręb Kłos), wg następujących parametrów:

1. rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej Øz280PE w rurze ochronnej 450,0x17,0mm PE; L=50m metodą bezwykopową 1,5m pod dnem rzeki Uniesta, kierunek przepływu ścieków Sianów-Koszalin,
 2. rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej Øz90PE w rurze ochronnej 160,0x6,2mm PE; L=50m metodą bezwykopową 1,5m pod dnem rzeki Uniesta, kierunek przepływu ścieków Sianów-Koszalin,
- i współrzędnych przejść N54° 13' 11.7552"; E16° 17' 41.7264"; (WGS 84).

Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. zachowania warunków przedsięwzięcia zawartych w operacie wodnoprawnym. stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie niniejszej decyzji,
2. nie zmieniania istniejących stosunków wodnych w wyniku wykonywanych prac,
3. oznaczenia trwałymi widocznymi słupkami kierunkowymi miejsca przejść,
4. usuwania ewentualnych szkód, mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia i ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności,
5. każdorazowego powiadamiania Starostwa Powiatowego w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie eksploatacji przejścia.

Pouczenie

1. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych,
2. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Uzasadnienie

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego złożyła w dniu 17.12.2012r. Pani Justyna Kutryn z Biura Inżynierskiego Budzisz Sp. z o.o., z pełnomocnictwa Gminy Sianów. W dniu 09.01.2013r., na podstawie art. 10 kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W określonym terminie nie wpłynęło stanowisko żadnej ze stron postępowania.

Przejścia są częścią przedsięwzięcia pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sianów – kanalizacja zachód” – kanalizacja sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przepompowni centralnej na terenie oczyszczalni ścieków w Sianowie i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Sianowie” dla której Burmistrz Gminy i Miasta Sianów wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GKAPP.6733.13.2012 z dnia 17.12.2012r. oraz decyzję środowiskową nr 20/2012 z dnia 06.11.2012r.

Najniższa pomierzona rzędna dna koryta rzeki w miejscu przejścia kanalizacją tłoczną wynosi 5,20m npm. Długość rurociągów umieszczona bezpośrednio pod dnem rzeki w granicach działek 4 obr.06 Sianów i 120 obr. Kłos wynosi 10mb każdy. Ze względów technologicznych projektuje się przejścia przewiertem sterowanym w rurach ochronnych o długościach 50mb. Na rurociągach przewodowych przed i za przejściem pod rzeką projektuje się zasowy doziemne odpowiednio o średnicy DN80 - 2szt. oraz DN250 -2szt.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635) Wnioskodawca zwolniony jest z opłaty

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Koszalińskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Rozdzielnik:

1. J. Kutryn
 2. ZZMiUW Szczecin
 3. ZO PZW Koszalin
 4. Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
 5. a/a + operat wodnoprawny
Do wiadomości
1. RZGW Szczecin – kataster wodny

Z up. STAROSTY

Dariusz Tkacz
Główny Specjalista