

Sianów, dn.15.10.2012 r.

GWiK 3656 /2012

Biuro Inżynierskie Budzisz sp. z o.o.

Konikowo

Ul. Przyjaciół 21

W odpowiedzi na Państwa pismo Znak 129/2012 z dnia 12.10.2012 roku GWiK w Sianowie opiniują pozytywnie:

1. Studnie PVC  $\varnothing$  400 na sieciach i przyłączach,
2. Studnie betonowe  $\varnothing$  1000 i 1200 włączowe w miejscach charakterystycznych (studnie 1200 do montażu powyżej 3m głębokości sieci).
3. Rurociągi grawitacyjne z PVC  $\varnothing$  160 i 200.
4. Rurociągi tłoczne z PE.

DYREKTOR

mgr inż. Aleksander Janowski