

Sianów, dn. 03.08.2020 r.

Numer warunków: DTR / KD / 1 / 2020

Gmina Sianów  
ul. Armii Polskiej 30  
76 – 004 Sianów

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Sianowie  
WALYNYEŁO

Data 2020 -08- 05

Nr rej. 7098 zat. podpis W02

KM  
03.08.2020

**WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA  
DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

**Dla obiektu:** projektowany budynek użyteczności publicznej – Centrum Nauki na działkach nr 93; 96; 97 obręb nr 7 miasta Sianów.

**Miejsce podłączenia do sieci kanalizacyjnej:** kanalizacja deszczowa Ø 200 w działce nr 87/1 obręb 7 miasta Sianów, studzienka o rzędnych 10,12/8.17.

**Przyłącze kanalizacyjne:**

- przyłącze kanalizacyjne do studzienki projektować z rur PVC o średnicach dobranych przez projektanta.

**Inne wymogi:**

- w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZK w Sianowie informuje, że należy rozważyć złożenie wniosku do Starosty Powiatowego w Koszalinie o objęcie naradą koordynacyjną projektowanego przyłącza wodociągowego,
- trasę projektowanego przyłącza należy uzgodnić branżowo z GZK w Sianowie,
- budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- termin planowanego rozpoczęcia robót – wykonania przyłącza należy uzgodnić z GZK w Sianowie,
- przyłącze kanalizacyjne zinwentaryzować geodezyjnie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w GZK – Sianów,
- włączenie do sieci kanalizacji deszczowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza,
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych podziemnych przewodów nie zgłoszonych do inwentaryzacji.

Do odbioru końcowego w celu uzyskania zaświadczenia od GZK Sianów należy przedłożyć mapę powykonawczą geodezyjną wykonanego przyłącza.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)

- realizację budowy przyłącza do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
- przyłącze pozostaje własnością inwestora,

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy.

Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

Dyrektor  
mgr Jakub Pyżanowski

